AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · FREISTEHENDE EINZELANLAGE

CKM I-120

Mengengesteuerte freistehende einzelanlage für Trink- und Brauchwasser.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
7-8 Personen	**12.000** Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	**1,60, 2,00** m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM I-120	Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
7-8

Kapazität bei 10 °dH
12.000 l

Kapazität bei 15 °dH
8.000 l

Kapazität bei 20 °dH
6.000 l

Nenndurchfluss
1,60, 2,00 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
60 min

Salzverbrauch je Regeneration
4,80 kg

Maximaler Salzvorrat
75 kg

Harzinhalt
30 l

GFK-Druckflasche Typ
10 x 35

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1″

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
0,8 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Separater Solebehälter

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ
10 x 35

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.093 mm

Gerätegewicht
40 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.

AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · FREISTEHENDE EINZELANLAGE

CKM I-120

Mengengesteuerte freistehende einzelanlage für Trink- und Brauchwasser.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
7-8 Personen	**12.000** Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	**1,60, 2,00** m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM I-120	Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Enthärtungsanlage CKM I-120
- ✓ Clack WS 1 CI
- ✓ GFK-Druckflasche mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil
- ✓ Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.