AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · PENDELBETRIEB

CKM II-300

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
> 15 Personen	2 x 30.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	3,00, 3,75 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM II-300	Aquatime

01 LEISTUNG

Steuerventil
2 × Clack WS 1 CI

Für Haushalte bis zu
> 15

Kapazität bei 10 °dH
2 x 30.000 l

Kapazität bei 15 °dH
2 x 20.000 l

Kapazität bei 20 °dH
2 x 15.000 l

Nenndurchfluss
3,00, 3,75 m³/h

02 REGENERATION

Regenerationsdauer
90 min

Salzverbrauch je Regeneration
12,00 kg

Maximaler Salzvorrat
180 kg

Harzinhalt
2 x 75 l

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 13 x 54

03 WASSER UND DRUCK

Wasseranschlüsse
1″

Abwasseranschluss
12 mm

Minimaler Rohwasserfließdruck
2,0 bar

Maximaler Rohwasserfließdruck
6,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss
1,4 bar

Maximale Wassertemperatur
30 °C

04 BAUFORM UND ELEKTRIK

Bauform
Doppelanlage

Elektroanschluss
230 / 50 / 15 V

Stromverbrauch
3 W

GFK-Druckflasche Typ, 2 x Zoll x Zoll
2 x 13 x 54

MASSE UND GEWICHT

Höhe Druckflasche mit Steuerventil
1.600 mm

Höhe Solebehälter
1060 mm

Gerätegewicht
180 kg

Vollständige Aufstellmaße
Auf Anfrage

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.

AQUATIME ORIGINALS
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE · PENDELBETRIEB

CKM II-300

Mengengesteuerte Pendelanlage für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung.

FÜR HAUSHALTE	KAPAZITÄT BEI 10 °DH
> 15 Personen	2 x 30.000 Liter
ANSCHLUSS	**NENNDURCHFLUSS**
1 Zoll	3,00, 3,75 m³/h

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
ATCKM II-300	Aquatime

Lieferumfang

- ✓ Doppelenthärtungsanlage CKM II-300
- ✓ 2 × Clack WS 1 CI
- ✓ Zwei GFK-Druckflaschen mit Ionenaustauscherharz
- ✓ Separater Solebehälter
- ✓ Sicherheits-Schwimmerventil und Netzteil

Voraussetzungen

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Hauswasserfilter vor der Anlage
- ✓ Druckminderer bei mehr als 6 bar

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Werte mit öffentlich verfügbarer Hersteller- und Lieferantendokumentation abgeglichen.