AQUATIME PRODUKTINFORMATION
UMKEHROSMOSE UND MEMBRANTECHNIK

FILMTEC™ SW30 2540

Produktdaten und vorhandene technische Angaben zu FILMTEC™ SW30 2540.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
AQ-WC-16823	FILMTEC
LIEFERZEIT	**VERFÜGBARKEIT**
2-4 Werktage	Unbegrenzt bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
AQ-WC-16823	Aquatime

01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer
AQ-WC-16823

Hersteller
FILMTEC

Lieferzeit
2–4 Werktage

Verfügbarkeit
Unbegrenzt bestellbar

02 TECHNISCHE ANGABEN

Der maximale Druckabfall über ein gesamtes Druckrohr beträgt 3,4 bar (50 psi). Vermeiden Sie jederzeit einen statischen Gegendruck auf der Permeatseite.

03 EIGENSCHAFTEN

Der Speisedruck sollte über einen Zeitraum von 30 bis 60 Sekunden allmählich erhöht werden.

Die Querströmungsgeschwindigkeit im eingestellten Betriebspunkt sollte allmählich über 15 - 20 Sekunden erreicht werden

Permeat aus der ersten Betriebsstunde sollte verworfen werden.

Halten Sie die Elemente nach dem ersten Benetzen immer feucht.

Die angegebenen Betriebsgrenzen und Richtlinien sollten genau befolgt werden

Um ein biologisches Wachstum bei längeren Systemstillständen zu verhindern, wird empfohlen, die Membranelemente in eine Aufbewahrungslösung einzutauchen.

04 ANWENDUNG UND HINWEISE

Der Kunde trägt die volle Verantwortung für die Auswirkungen unverträglicher Chemikalien und Schmiermittel auf die Elemente.

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben aus dem vorhandenen Aquatime Produktkatalog übernommen. Bei Fragen zu technischen Angaben und Lieferumfang kontaktieren Sie uns.

AQUATIME PRODUKTINFORMATION
UMKEHROSMOSE UND MEMBRANTECHNIK

FILMTEC™ SW30 2540

Produktdaten und vorhandene technische Angaben zu FILMTEC™ SW30 2540.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
AQ-WC-16823	FILMTEC
LIEFERZEIT	**VERFÜGBARKEIT**
2-4 Werktage	Unbegrenzt bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER	HERSTELLER
AQ-WC-16823	Aquatime

Produktmerkmale

- ✓ Der Speisedruck sollte über einen Zeitraum von 30 bis 60 Sekunden allmählich erhöht werden.
- ✓ Die Querströmungsgeschwindigkeit im eingestellten Betriebspunkt sollte allmählich über 15 - 20 Sekunden erreicht werden
- ✓ Permeat aus der ersten Betriebsstunde sollte verworfen werden.
- ✓ Halten Sie die Elemente nach dem ersten Benetzen immer feucht.
- ✓ Die angegebenen Betriebsgrenzen und Richtlinien sollten genau befolgt werden

Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen Fachbetrieb

Aquatime Wasseraufbereitung GmbH
Max-Planck-Str. 10
63322 Rödermark · aquatimegmbh.de
Technische Änderungen vorbehalten.

Angaben aus dem vorhandenen Aquatime Produktkatalog übernommen. Bei Fragen zu technischen Angaben und Lieferumfang kontaktieren Sie uns.